

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2012010302538974

发证日期: 2023 年 01 月 09 日

有效期至: 2031 年 01 月 19 日

|                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委托人名称             | 法国溯高美电气公司                                                                                                                                                                                                     |
| 及注册地址             | 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France                                                                                                                                                                |
| 制造商名称             | 法国溯高美电气公司                                                                                                                                                                                                     |
| 及注册地址             | 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France                                                                                                                                                                |
| 生产企业名称            | 浙江溯科电气有限公司                                                                                                                                                                                                    |
| 及生产地址             | 浙江省乐清市蒲岐镇河深桥工业区 (浙江科都电气制造有限公司内)                                                                                                                                                                               |
| 产品名称和系列、<br>规格、型号 | 负荷隔离开关<br>SIRCO M32,SIRCO M63,SIRCO M100,SIRCO M125;<br>Ui:800V;Uimp:8kV;Ue:AC415V;Ith=Ie:32A,63A,100A,125A; 使用类<br>别:AC-23A;Icw:2.75kA/1s;Icm(峰值):3.9kA; 极数:3P,4P(3P with additional Pole);适用频<br>率:50/60Hz. |
| 产品标准和技术要求         | GB/T 14048.3-2017                                                                                                                                                                                             |
| 认证模式              | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督                                                                                                                                                                                           |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 04 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心